



170008230629



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0301

检 验 报 告

Test Report

编 号 J173112
Number:

产 品 名 称 Name of Product	探测器防水底座
型 号 及 规 格 Type of Product	FHX-T1
委 托 单 位 Applicant	北京利达华信电子有限公司
检 验 类 别 Test Variety	委托检验
签 批 日 期 Approving Date	2017年10月13日



石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex-Products of China Petroleum & Chemical Industry



注 意 事 项

1. 报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予处理。
6. 委托检验仅对来样负责。

地 址：天津市红桥区丁字沽三号路 85 号

邮政编码：300131

电 话：(022) 26651066 26689240

传 真：(022) 26689116

E-mail：pcec@pcec.com.cn

网 址：www.pcec.com.cn




石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心

检 验 报 告

编号: J173112

共 2 页 第 1 页

产(样)品名称	探测器防水底座			商 标	/
型号规格	FHX-T1			防爆标志	/
技术参数	/			检验类别	委托检验
合同单编号	1710009			产品等级	/
委托单位	北京利达华信电子有限公司			邮政编码	100176
委托单位地址	北京市北京经济技术开发区荣京东街 17 号 2 幢 1-4 层			联系电话	010-67876688
生产单位	北京利达华信电子有限公司			邮政编码	100176
生产单位地址	北京市北京经济技术开发区荣京东街 17 号 2 幢 1-4 层			联系电话	010-67876688
样品状态	样品完好	样品(内部)编号	172002	样品检查人员	郭志佳
样品数量	1 台	批号/生产日期	/	检验地点	实验室
联系人	董瑞军	到样日期	2017-10-11	样品来源	客户提供
检验依据	GB/T 4208-2008 《外壳防护等级 (IP 代码)》				
检验项目	防止接近危险部件试验, 防水试验				
检验日期	2017-10-12				
样品描述	样品外壳由塑料材质的底座和火灾探测器组成, 底座上有两处引入装置。				
检验结论	检验结果符合外壳防护等级 IP44 的要求 签批日期: 2017 年 10 月 13 日 				
备注	/				

批准:



审核:



编制:




石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
检 验 报 告

编号: J173112

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定	备注
1	防止接近危险部件试验	防护等级: IP4X。	1. 试验部位: 外壳整体。 2. 防护等级: IP4X。 3. 试验结果: 试具的直径未能通过样品外壳的任何开口, 与壳内危险部件有足够间隙。	合格	/
2	防水试验	防护等级: IPX4	1. 试验部位: 外壳整体。 2. 防护等级: IPX4。 3. 试验结果: 未见水进入。	合格	/

样品外观



备注

